

ELEKTRONISCHER GLEICHRICHTER ZUM LADEN VON ELEKTRISCH BETRIEBENEN BATTERIEN

CM5 WIND

Ladekurve Wa - DIN 41774

Alle Gleichrichter dieser Serien sind konform zu den folgenden europäischen Richtlinien:

2004/108 CEE (elektromagnetische Verträglichkeit)

2006/95 CEE (Sicherheit elektrischer Betriebsmittel...)

ACHTUNG!!

Bevor mit dem Gebrauch des Ladegeräts begonnen wird, müssen die folgenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durchgelesen werden.

1. INSTALLIERUNG

Die Umgebung in welcher das Ladegerät installiert wird muss den Mindestsicherheitsvoraussetzungen für den Nutzer und für das einwandfreie Funktionieren des Geräts aufweisen, das heisst sie muss: **trocken, belüftet und staubfrei sein.**

Das Ladegerät darf keinerlei Spritz-oder Regenwasser ausgesetzt werden und muss auf einer soliden und ebenen Oberfläche installiert werden.

Da Ladegerät darf nicht in Umgebungen installiert werden die aufgrund der folgenden Verarbeitungen als gefährlich einzustufen sind:

- Chemieindustrie und Holzverarbeitungsindustrie in welchen mit entzündlichen Stoffen gearbeitet wird.
- Keramikindustrie aufgrund des hohen Staubaufkommens;
- Lebensmittelindustrie und Fleischverarbeitungsindustrie aufgrund des Vorhandenseins großer Mengen an Wasser und der hiermit verbundenen Feuchtigkeit.

In all diesen Fällen muss das Batterieladegerät in geschützten gesonderten Räumen untergebracht werden.

2. WICHTIGE HINWEISE

Es wird empfohlen das Ladegerät in der Nähe einer Wand aufzustellen, wobei es dieselbe nicht berühren darf und ein Abstand von einigen Zentimetern eingehalten werden muss damit die Kühlung des Geräts korrekt funktionieren kann.

Aus den gleichen Gründen dürfen sich keinerlei Materialien in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und es dürfen keinerlei Gegenstände oder Flüssigkeitsbehälter auf dem Deckel abgestellt werden.

3. ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Der Anschluss an das Stromversorgungsnetz erfolgt mit dem ausgehenden Kabel des Ladegeräts wobei es ausreicht, dass dasselbe mit einem geerdeten Stecker verbunden wird.

Es dürfen keine Verlängerungskabel verwendet werden. Die Steckdose an welche das Batterieladegerät angeschlossen werden wird, muss dieselbe Spannung desselben aufweisen und muss über doppelte Sicherungen oder andere vorschriftsmäßige Schutzvorrichtungen verfügen. Es müssen die Daten der Plakette im Bezug auf Folgendes kontrolliert werden:

KVA (Leistung) und A (Stromstärke))

Es muss die korrekte Erdung geprüft werden.

Ein eventueller Austausch des Kabels darf nur von kompetenten und ermächtigten Fachpersonal ausgeführt werden.

4. ANPASSUNG AN DIE STÄKE DES STROMVERSORGUNGSNETZES

Bei der Erstinstallation, oder bei einem Ortswechsel, ist es ratsam die Stromspannung des Netzes zu kontrollieren da, falls dieselbe etwas höher oder niedriger des Nominalwertes sein sollte, dies zu Problemen bei der Inbetriebnahme führen könnte (weniger oder mehr Ladespannung).

Um eventuelle Spannungsunterschiede ausgleichen zu können, ist auf dem Transformator eine Regler angebracht worden.

ACHTUNG!!

Das grüne Licht L6 (Anschluss an das Stromnetz) ist ein Hinweis auf den erfolgreichen Anschluss an das Stromnetz. Wenn dieses Licht nicht aufleuchtet kann das Gerät nicht in Betrieb genommen werden da kein Anschluss besteht.

Diese Ladegeräte sind für ein einphasiges Stromnetz von 230 Volt hergestellt worden.

5. ANSCHLUSS AN DIE BATTERIE

Es gibt zwei Kabel für den Anschluss an die Batterie, die jeweils mit (+) und (-) bezeichnet sind. Aufpassen, dass nicht die Kabel beim Anschluss an die Klemmen der Batterie vertauscht werden. Es ist ratsam für die Verbindung die eindeutig gekennzeichneten Klemmen zu verwenden die vom Hersteller des Rollwagens geliefert worden sind

6. BEGINN DES LADEVORGANGS (Elektronisch CBS1)

6.1 Normaler Ladevorgang

Nachdem die jeweiligen Kabel an das Stromnetz und die Batterie angeschlossen worden sind erleuchten die Anzeigelichter L1 (Batterie verbunden) und L6 (Anschluss an das Stromnetz). Nachdem der grüne Knopf Pa gedrückt wird beginnt der Ladevorgang und das Anzeigelicht L2 (Ladevorgang läuft) beginnt zu blinken und verbleibt in diesem Zustand während des gesamten Ladevorgangs. Wenn im Kreis die Funktion Autostart aktiviert worden ist, beginnt der Ladevorgang automatisch nach 5 Sekunden. Der Ladevorgang kann manuell unterbrochen werden indem der grüne Knopf Pa gedrückt wird.

Nach einigen Stunden der Ladung (hängt vom Entleerungszustand der Batterie ab) erreicht die Batterie eine Maximalspannung von 2,4 Volt pro Element. In diesem Moment erleuchtet das Anzeigelicht L3 (Endladung) und ein elektronischer Timer beginnt die für die Endladung eingestellten Stunden zu zählen (2-3-4-5h). Nach dieser letzten Phase erleuchtet das Licht L4 (Ladung vollendet) und der Ladevorgang wird automatisch beendet. Es erlöschen die Lichter L2 (Ladevorgang läuft) und L3 (Schlussladung).

6.2 programmierte Ausgleichsladung

Um die Ausgleichladung vorzunehmen muss der orangene Knopf Pe gedrückt werden wobei das Anzeigelicht L7 (programmierte Ladung) aufleuchtet. Diese Operation muss gleich zu Anbeginn, sofort nach Beginn des normalen Ladevorgangs durchgeführt werden.

Am Ende des normalen Ladevorgangs wird nicht das Anzeigelicht L4 (Ladevorgang beendet) aufleuchten, da nach einer Pause von 1 Stunde und 45 Minuten nach Beendigung des normalen Ladevorgangs die Ausgleichsladung beginnt und das Anzeigelicht L7 (Ladevorgang läuft) zu blinken anfängt. Während diese Ausgleichszyklusses startet der Ladevorgang für 15 Minuten jede Stunde (das heisst 15 Minuten Ladevorgang, 45 Minuten Ruhe, für insgesamt 13 Zyklen). Während dieser 15 Minuten des Ladevorgangs wird auch das Anzeigelicht L2 (Ladung läuft) blinken. Am Ende des Ausgleichladungszyklusses wird das Anzeigelicht L4 (Ladung beendet) aufleuchten und es erlischt das Anzeigelicht L7 (programmierte Ladung- Ladevorgang läuft).

6.3 Anzeigelicht (Sicherheit) leuchtet

- 1) Licht blinkt im Sekundentakt (langsam): Sicherheitstimer schaltet sich ein beim Erreichen der zwölf Stunden normaler Ladung.
- 2) fixes Anzeigelicht: Sicherheitstimer schaltet sich ein beim Erreichen der achtzehn Stunden der programmierten Ladung.
- 3) Licht blinkt im 0,5 Sekunden Takt (schnell): Kurzfristige Unterbrechung der Stromversorgung erfolgt.

7. SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

7.1 Im Stromstärkekreis.

- Das Ladegerät ist mit einer Lamellensicherung für den Gleichstromkreis versehen damit die Risiken der Überlastung und der Polaritätsumkehr vermieden werden können.

7.2 Im Stromkreis

- Der Stromkreis verfügt über die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

a) der normale Ladevorgang wird unterbrochen, falls diese sich über mehr als 12 Stunden hinzieht.

a) der programmierte Ladevorgang wird unterbrochen falls diese sicher über mehr als 18 Stunden hinzieht.

Diese zwei Anomalien werden durch das Leuchten des roten Anzeigelichts L5 (Sicherheit) gekennzeichnet.

c) Die vorübergehende Unterbrechung der Stromversorgung unterbricht den Ladevorgang der bei erneuter Stromversorgung wieder aufgenommen wird.

Andere Sicherheitsvorkehrungen, die nicht durch die Anzeigeluchten gekennzeichnet sind, sind:

a) Verhinderung der Schlussladung für die ersten zwanzig Minuten. Hiermit wird das frühzeitige Einschalten des Endladungstimers verhindert in den Fällen in denen die Spannung der Batterie schnell steigt (aufgrund eines defekten Elements), wobei hiermit normale Bedingungen wiederhergestellt werden.

b) Automatisches Abschalten des Ladegeräts in den Fällen in denen die Batterie abgehängt wird obwohl der Ladevorgang nicht beendet ist.

8. WARTUNG

Die Wartungen dürfen nur von ermächtigtem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Kontroll- und Prüfungsinspektionen müssen je nach Arbeitsumgebung und Operativitätsbedingungen durchgeführt werden.

Bevor irgendwelche Wartungen und Inspektionen durchgeführt werden, muss man sich vergewissern dass die Batterie abgehängt und die Verbindung zum Stromnetz unterbrochen ist.

Es ist ratsam regelmäßig alle internen elektrischen Verbindungen zu kontrollieren und zu überprüfen dass die Kabel und die Verbundstellen keinerlei Überhitzungszeichen aufgrund irgendwelcher fehlerhaften Kontakte aufweisen. Alle Staubansammlungen, insbesondere auf dem Teleruttore, müssen beseitigt werden.

9. ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

Vollladung Die Zeit für die Vollladung kann zwischen 2 und 5 Stunden eingestellt werden.

Batteriespannung Kann gewählt werden (universell)

10. GARANTIE

1) **Dauer**

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate.

2) **Garantiebeginn**

Das Datum des Versands vom Werk der SENCO Srl ist der Beginn der Garantierfrist.

3) **Deckung.**

Der Garantiefumfang umfasst die kostenlose Reparatur oder den kostenlosen Ersatz aller nachgewiesener schadhafter Komponenten seitens der SENCO.

Die Serviceabteilung der SENCO wird in kürzstmöglichem Zeitraum die Reparaturen oder den Ersatz vornehmen insoweit es mit den internen Verpflichtungen kompatibel ist ohne dass irgendein Anspruch auf Schadensersatz oder Entschädigung wegen direkter oder indirekter Schäden besteht.

Von der Garantie sind ausgenommen:

- a) Die Arbeitsstunden die von der Serviceabteilung der SENCO geleistet werden und die LKkosten für eventuelle Transferten oder Transporte.
- b) Das Gebrauchsmaterial
- c) Die Sach-oder Personenschäden die auf unsachgemäßen Gebrauch, Beschädigung, nicht korrekte Verwendung, nicht vom Hersteller genehmigte Änderungen, Fahrlässigkeit oder Nichteinhaltung der Gebrauchs-und Funktionsanleitung zurückzuführen sind.

4) **Garantieverfall**

Die Garantie verfällt wenn nicht den Anweisungen dieses Handbuchs Folge geleistet worden ist. Dies gilt auch für die Fälle unsachgemäßen Gebrauchs und Beschädigung desselben. Ebenfalls wenn das Ladegerät außerhalb der in der Produktbeschreibung und im Auftrag beschriebenen Parameter verwendet worden ist.

Geltende Garantiebstimmungen zusammen mit der Preisliste vom 01/01/2013

Im Falle eventueller Defekte wenden Sie sich bitte an den autorisierten Fachhändler.

SENCO srl - Rep. San Marino (RSM) – Tel: (+378) 0549/999196 Fax: (+378) 0549/956894

E-Mail: info@sencosrl.191.it

www.sencocaricabatterie.com